



Северо-Западное межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии
(СЗМТУ Росстандарта)
Отдел (инспекция) государственного
контроля и надзора в
Калининградской области

236039 г. Калининград, ул. Багратиона, д.137, а/я 5136
тел/факс:64-31-61;
e-mail:szmtu39@gmail.com
ОКПО 73428183, ОГРН 1047855093747, ИНН/КПП
7839304330/390632001

Бабушкиной
Виктории Константиновне

ул. Карташева, д.28 А, кв.6
г. Калининград, 236013

Дата 25.10.12 № 155

По Вашему обращению № 14906/ИП от 17.08.2012 в Интернет-приемную губернатора Калининградской области Отделом (инспекцией) государственного контроля и надзора в Калининградской области была проведена проверка АЗС № 1 ООО «ОдорБалтНефть», расположенная по адресу: пр. Победы, 279, г. Калининград.

В ходе проверки установлено:

1.Несоответствие дизельного топлива требованиям п.4 Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу» Приложение № 1 и ГОСТ Р51105-97- Бензин автомобильный неэтилированный марки «Регулятор-92» класс 5 по массовой доле серы.

За установленные нарушения ООО «ОдорБалтНефть» выдано предписание № 28 от 25.10.2012 об устранении установленных нарушений; составлены два протокола об административном правонарушении.

За нарушение по ст.19.19 начальником ОГК и Н вынесено Постановление о наложении штрафа в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей.

За нарушение по ст.14.43 ч. 1,2 составлен Протокол об административном правонарушении, материалы дела направлены в Арбитражный суд Калининградской области.

Начальник отдела (инспекции):

А.П.Кочетков

Исп: Кузнецова Т.М.
643161